

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Лаборатория (с. Хреновое)

Россия, 397740, Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Хреновое, ул. Железнодорожная 7

Заключение о состоянии измерений
в лаборатории № 197
Действительно до 04.07.2024г.
ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

Протокол испытаний №257/473
Топливо дизельное ЭКТО Diesel зимнее, класс 1 (ДТ-З-К5)
СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017

ОКПД2: 19.20.21.325

Объект: АЗС № 36723

Дата отбора пробы: 12.02.2022г.

Номер резервуара: РГС №1 уровень наполнения (см): __

Масса нетто (т): 25

Дата получения пробы: 14.02.2022г.

Дата проведения анализа: 14.02.2022г.

Дата выдачи протокола: 14.02.2022г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017	Фактический результат	Метод испытания
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³		800,0-845,0	823,4	Экспресс-анализ
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	Не ниже 30	Не ниже 55	56	ГОСТ 6356
3	Содержание механических примесей и воды			Отсутствие	Визуально
4	Массовая доля серы, мг/кг	Не более 10	Не более 10,0	1,8	ГОСТ Р 52660
5	Температура помутнения, °С		Не выше минус 16	Минус 20	Экспресс-анализ
6	Предельная температура фильтруемости, °С	Не выше минус 20	Не выше минус 26	Минус 40	ГОСТ 22254

Примечание: протокол испытаний № 257/473 от 14.02.2022г. распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Заключение: по проверенным показателям соответствует требованиям СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017», Технического регламента ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» Приложение 3 (экологический класс К5) .

Заведующий лабораторией _____ А.Н. Минакова

