



Аттестат аккредитации
Исследовательской лаборатории топлив
ООО «Балттранснестропродукт»
№ РОСС RU.0001.2214Ф-06
до 22.07.2014 г.

Изготовлено в России.
ООО «Балттранснестропродукт» ЛПДС «Красный Бор»
187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Красный Бор.
36 км Московского шоссе, ЛПДС «Красный Бор»
тел (812) 448-19-19, факс (812) 448-19-85



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 144

Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5)
по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Сертификат соответствия: № С-РУ.ИХ10.В.02334, действителен с 22.05.2012 г. по 22.05.2015 г.

ООО «Балттранснестропродукт», ОГРН: 1024701894128

Выдан органом по сертификации ООО «Центр сертификации «Химмотологический центр» (Орган по сертификации ГСМ),
ОГРН: 1067799028692. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.ИХ10

Дата изготовления 27.05.2014.

Дата отбора проб 27.05.2014.

Дата проведения анализа 27.05.2014

Номер РВС 2

Взлив, см 992,6

Количество, кг 3268024

Номер анализа 495

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма по ТР	Норма по НД	Значение показателя
1	Цетановое число	—	не менее 51,0	не менее 51,0	52,1*
2	Цетановый индекс	—	—	не менее 46,0	54,6*
3	Плотность при температуре 15°C, кг/м³	ГОСТ Р 51069	—	820-845	825,4
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	—	не более 11	не более 8	1,7*
5	Содержание серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 10,0	не более 10,0	3,0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ЕН ИСО 2719	не ниже 40	выше 55	64
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе)	—	—	не более 0,30	0,02*
8	Зольность, % (по массе)	ЕН ИСО 6245	—	не более 0,01	отс
9	Содержание воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	—	не более 200	41,2
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12662	—	не более 24	5,4
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), единицы по шкале	ЕН ИСО 2160	—	класс I	выдерживает
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	—	—	не более 25	3,0*
13	Смазывающая способность скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C, мкм	—	не более 460	не более 460	415*
14	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ГОСТ 33	—	2,00-4,50	2,705
15	Фракционный состав: при температуре 250 °C, % (по объему) при температуре 350 °C, % (по объему) 95% (по объему) перегоняется при температуре, °C	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	—	менее 65 не менее 85 не выше 360	43,7 93,0 356
16	Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему)	—	не более 7	—	—
17	Предельная температура фильтруемости, °C	ЕН 116	—	не выше - 5	-19
18	Удельная электрическая проводимость при 20 °C*	—	—	не нормируется	303*
19	Температура помутнения, °C	—	—	не нормируется	-6

Примечание

в графе «Значение показателя» знаком «*» отмечаются показатели, предоставляемые по паспорту № 89 от 21.05.14г., № 35 от 17.05.14г. ООО «Кинеш»
№ 91 от 23.05.2014 г. ООО «Ярославль»

Заключение: топливо дизельное Евро, сорт С, вид III соответствует

— Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для двигателей и топочному мазуту» (Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118) с изменениями (Постановление Правительства РФ от 07.09.2011 № 748)

— ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Дополнительная информация

— в топливе дизельном Евро, сорт С, вид III содержатся присадки:
металлосодержащие - отсутствие*

противоизносная присадка HITEC 4140A в количестве до 0,0294*% масс.

антистатическая присадка PROTREAT 930 в количестве до 0,0003*% масс.

— топливо дизельное Евро, сорт С, вид III

Меры безопасности

— топливо дизельное Евро, сорт С, вид III представляет собой горючую жидкость, относится к малотоксичным веществам 4 класса опасности,

— меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании, утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

Начальник ИЛТ

Дежурный лаборант



ЛПДС «КРАСНЫЙ БОР»
КОПИЯ ПАСПОРТА ВЕРНА
31 05 2014г.
ОПЕРАТОР АСИ